

АКТ
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

" 13. 08. 2025

Потребитель МОУ Средняя школа №50 договор № 3/4/09313/00846 (2013)
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)
Объект МОУ Средняя школа №50, Краснофлотская, 44/2
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)
по адресу: ул. Краснофлотская 44
(фактический адрес)

Причина проверки: готовность к отопительному периоду

Представителем АО "ДГК" Козыревым А.В. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Дата	
					поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	162092	элев. узел		22.09.2024	22.09.2028
2	расходомер ПРЭМ-32	440129	под. труб-д	0,080/30 м3/час	22.09.2024	22.09.2028
3	расходомер ПРЭМ-32	440106	обр. труб-д	0,080/30 м3/час	22.09.2024	22.09.2028
4	датчик температуры КТСП-Н	20476	под. труб-д	0/160 °С	22.09.2024	22.09.2028
5	датчик температуры КТСП-Н	20476	обр. труб-д	0/160 °С	22.09.2024	22.09.2028
6	водосчетчик WFW20	24-124664	труб-д ГВС	0,030/3 м3/час	28.02.2024	28.02.2030

Наличие паспортов есть / нет

Представитель АО "ДГК" Инженер Козырев А.В.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя заместитель директора по НТР Риф. Исканов
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

указать причину отказа

