

А К Т

Приемки промывки системы отопления МОУ СОШ № 50

« 09 » «июля» 2025 г.

г. Комсомольск- на Амуре

Комиссия в составе:

Бензар И.Г.	-	директор школы,
Киселева Е.А.	-	заместитель директора по АХР,
Пухальский Г.В.	-	слесарь-сантехник

Составили настоящий акт в том, что «09 » июля 2025 г.

Слесарем – сантехником МОУ СОШ № 50 Пухальским Г.В.

(подрядной организацией, рабочими школы, частным лицом)

Выполнена гидропневматическая промывка системы отопления

Промывка выполнялась : Всей системы центрального отопления

(посекционно, постоянно, по крыльям, всей системы)

Продолжительность промывки составила 6 часов

Температура воды при промывке 60⁰С

Давление в теплосети кгс/см² 6.5

Выполнение чистки грязевика выполнена

Результаты проверки качества выполненной промывки:

В элеваторном узле : при открытии сбросного вентиля на грязевике вода светлая, прозрачная. При вскрытии грязевика обнаружено: грязевик чистый, грязевого осадка нет.

(открыть вентиль сбросной на грязевике)

Отопительные приборы:

На 4-ом этаже откручено радиаторных пробок — 3 шт., на 3-ем этаже 4 шт., на 2-ом этаже 2 шт.

(указать сколько откручено радиаторных пробок на каждом этаже)

В результате проверки установлено:

Качество промывки: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Фамилии и подписи комиссии

Бензар И.Г.

Киселева Е.А.

Пухальский Г.В.

