

Акт № 10 от 01 Февраля 2025 г.
Снятия показаний расчётных приборов учёта
тепловой энергии.
За Январь 2025 г.

Абонента МОУ СОШ № 50
Объект Школа № 50
Адрес ул. Краснофлотская, 44

Договор № 3/4/09313/00846 01.01.2025 г
Тип прибора ВКТ-7.2 № прибора 162092
Тип прибора ГВС ИТЭЛМА № прибора 24124664

Тепловые потери (Зима) _____

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	01.01.25	01.02.25	31
Показания сняты	00:00:00	00:00:00	
Q Количество тепловой энергии	260,292	404,513	144,221
M1 Количество теплоносителя по подающему	7468,400	11144,700	3676,3
M2 Количество теплоносителя по подающему	7193,740	10812,160	3618,42
Количество теплоносителя потребленного за период		M1-M2=	57,88
Время работы узла ВНР	1831	2575	744
Время остановки узла ВОС	0	0	0
Потребление горячего водоснабжения			
Дата	02.05.24	01.06.24	
V ГВС	1,12	52,496	51,376

Средняя температура за период по подающему T1 94,6 С° : по обратному T2 56,4 С°.

Представитель РСО

В. С. Попова

(подпись, фамилия, имя, отчество)



Представитель
Абонента

А.В. Гаевой

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Акт № 11 от 01 Марта 2025 г.
Снятия показаний расчётных приборов учёта
тепловой энергии.
За Февраль 2025 г.

Абонента МОУ СОШ № 50
Объект Школа № 50
Адрес ул. Краснофлотская , 44

Договор № 3/4/09313/00846 01.01.2025 г
Тип прибора ВКТ-7.2 № прибора 162092
Тип прибора ГВС ИТЭЛМА № прибора 24124664

Тепловые потери (Зима) _____

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	01.02.25	01.03.25	28
Показания сняты	00:00:00	00:00:00	
Q Количество тепловой энергии	404,513	511,768	107,255
M1 Количество теплоносителя по подающему	11144,700	14399,980	3255,28
M2 Количество теплоносителя по подающему	10812,160	14007,150	3194,99
Количество теплоносителя потребленного за период		M1-M2=	60,29
Время работы узла ВНР	2575	3247	672
Время остановки узла ВОС	0	0	0
Потребление горячего водоснабжения			
Дата	02.05.24	01.06.24	
V ГВС	1,12	52,496	51,376

Средняя температура за период по подающему T1 84,6 °С : по обратному T2 52,7 °С.

Представитель РСО

Представитель
Абонента

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись, фамилия, имя, отчество)



Акт № 12 от 01 Апреля 2025 г.
Снятия показаний расчётных приборов учёта
тепловой энергии.
За Март 2025 г.

Абонента МОУ СОШ № 50
Объект Школа № 50
Адрес ул. Краснофлотская, 44

Договор № 3/4/09313/00846 01.01.2025 г
Тип прибора ВКТ-7.2 № прибора 162092
Тип прибора ГВС ИТЭЛМА № прибора 24124664

Тепловые потери (Зима) _____

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	01.03.25	01.04.25	31
Показания сняты	00:00:00	00:00:00	
Q Количество тепловой энергии	511,768	604,875	93,107
M1 Количество теплоносителя по подающему	14399,980	17868,019	3468,04
M2 Количество теплоносителя по подающему	14007,150	17408,830	3401,68
Количество теплоносителя потребленного за период		M1-M2=	66,36
Время работы узла ВНР	3247	3991	744
Время остановки узла ВОС	0	0	0
Потребление горячего водоснабжения			
Дата	02.05.24	01.06.24	
V ГВС	1,12	52,496	51,376

Средняя температура за период по подающему T1 72,9 С° : по обратному T2 47,5 С°.

Представитель РСО

Представитель
Абонента

(подпись, фамилия, имя, отчество)

В. С. Попова

(подпись, фамилия, имя, отчество)

А.В. Гаевой



Акт № 13 от 30 Апреля 2025 г.
Снятия показаний расчётных приборов учёта
тепловой энергии.
За Апрель 2025 г.

Абонента МОУ СОШ № 50
Объект Школа № 50
Адрес ул. Краснофлотская , 44

Договор № 3/4/09313/00846 01.01.2025 г
Тип прибора ВКТ-7.2 № прибора 162092
Тип прибора ГВС ИТЭЛМА № прибора 24124664

Тепловые потери (Зима) _____

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	01.04.25	30.04.25	29
Показания сняты	00:00:00	15:00:00	
Q Количество тепловой энергии	604,875	666,713	61,838
M1 Количество теплоносителя по подающему	17868,019	20954,730	3086,71
M2 Количество теплоносителя по подающему	17408,830	20427,711	3018,88
Количество теплоносителя потребленного за период		M1-M2=	67,83
Время работы узла ВНР	3991	4702	711
Время остановки узла ВОС	0	0	0
Потребление горячего водоснабжения			
Дата	02.05.24	01.06.24	
V ГВС	1,12	52,496	51,376

Средняя температура за период по подающему T1 62,6 С° : по обратному T2 42,8 С°.

Представитель РСО

В. С. Попова
(подпись, фамилия, имя, отчество)



Представитель
Абонента


А.В. Гаевой
(подпись, фамилия, имя, отчество)