

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ТЕПЛОВом ПУНКТЕ МОУ СОШ № 50

1. Детальный порядок действий:

- определить место аварии, где именно произошла авария;
- перекрыть подачу теплоносителя, перекрыв задвижки на прямом и обратном трубопроводах теплового пункта;
- при необходимости перекрыть отдельные участки, если авария произошла на определенном участке, чтобы изолировать его от остальной системы;
- при закрытии задвижек необходимо соблюдать осторожность и действовать плавно, чтобы избежать гидравлического удара, который может привести к дополнительным повреждениям;

2. При аварии в системе ГВС необходимо:

- закрыть задвижки ГВС № 7, №8 на трубопроводах прямой и обратной подачи горячей воды.

3. При аварии в системе отопления в здании школы необходимо:

- закрыть домовые задвижки №3 и №4 на трубопроводах прямой и обратной системы отопления.

4. При аварии на элеваторном узле необходимо:

- закрыть промежуточные задвижки № 5 , №6 и домовые №3, №4.

5. При необходимости систему можно перекрыть задвижками №1 и №2 на прямом и обратном вводах.

6. В случае необходимости вызвать аварийную службу обслуживающую школу, сообщив о характере и месте аварии.

ТЕЛЕФОНЫ:

диспетчерскую службу по телефону

22-48-89, 25-38-39, 23-32-20

единая дежурно-диспетчерская служба города

59-08-86

